**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике**
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска**
**426008, г.Ижевск, ул.Коммунаров, 323, тел. 60-66-57 E-mail: oktgpn@mchs-18.ru**

**г. Ижевск**
(место составления акта)

**«13» августа 2019г.**
(дата составления акта)
«16» час. «00» мин.
(время составления акта)

# АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

## № 02/88

**На основании распоряжения (приказа):** заместителя главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Королева Алексея Витальевича № 02/88 от «26» июля 2019г. была проведена **плановая** выездная проверка в отношении автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее по тексту – АПОУ УР «РМК МЗ УР» ), юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 12, место фактического осуществления деятельности Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 12.

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место проведения проверки)*

**Общая продолжительность проверки:** «03» рабочих дня, «06» час. «00» минут

| № п/п | Дата проверки | Место проведения проверки (адрес) | Время начала проверки | Время окончания поверки | Продолжительность проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.08.2019 г. | г. Ижевск, ул. Красногеройская, 12 | 10 час.00 мин. | 13 час. 00 мин. | 03 час. 00 мин. |
| 2. | 07.08.2019 г. | г. Ижевск, ул. Красногеройская, 12 | 10 час. 00 мин. | 12 час. 00 мин. | 02 час. 00 мин. |
| 3 | 13.08.2019 г. | г. Ижевск, ул. Красногеройская, 12 | 15 час. 00 мин. | 16 час. 00 мин. | 01 час. 00 мин. |

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

**Акт составлен** сотрудником Отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, **ознакомлен:** директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимова Наталья Витальевна

*(заполняется при проведении выездной проверки)*
*(фамилии инициалы, подпись, дата, время)*

Уведомлен о предстоящей проверке «27» июля 2019 года в «10» час. «00» мин.
Копия распоряжения вручена «27» июля 2019 года в «10» час. «00» мин.

*(подпись)*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_____
*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

**Лицо(а), проводившие проверку**:
Государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Тихомирова Гульнара Сагитовна

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)*

**При проведении проверки присутствовали:**
ИО директора АПОУ УР «РМК МЗ УР» Шишкин Александр Николаевич, заместитель директора по ГО и ЧС Шишов Алексей Иванович.

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

**В ходе проведения проверки:** установлено, что здание АПОУ УР «РМК МЗ УР» - четырехэтажное 1936 года постройки, третьей степени огнестойкости, оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и эвакуации людей при пожаре, внутренним противопожарным водопроводом.

**выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Допускается эксплуатация здания без проектной (технической) документации. | ст.80 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.<br>ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2017<br>п. 4.5, 4.6, 4.7,<br>СП 2.13130.2012 г. | АПОУ УР «РМК МЗ УР» Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимова Н.В. |
| 2. | Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» не обучен по программе пожарно-технического минимума. | п. 3 Правил противопожарного режима в РФ<br>п. 31 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12. 2007 № 645 | АПОУ УР «РМК МЗ УР» Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимова Н.В. |
| 3. | Распорядительные документы, регламентирующие порядок обучения работников мерам пожарной безопасности (порядок и сроки проведения противопожарных инструктажей и прохождения пожарно-технического минимума, программы проведения вводного и первичного противопожарных инструктажей, график проведения повторного противопожарного инструктажа, перечень контрольных вопросов для проверки знаний требований ПБ) не разработаны. | п. 3 Правил противопожарного режима в РФ<br>п.п. 6, 10, 12,14, 17,18, 22,23, 26, 27, 36, 39, 40, 43, 46, 47 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645. | АПОУ УР «РМК МЗ УР» Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимова Н.В. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Указатель с нанесенными цифрами расстояния до источников противопожарного водоснабжения на объекте требует восстановления (выцвела краска). | п. 55 Правил противопожарного режима в РФ. | АПОУ УР «РМК МЗ УР» Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимова Н.В. |
| 5. | Распорядительный документ о назначении ответственного за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей не разработан. | ст. 6. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г<br>п. 4.1.32 СП 9.13130.2009г. | АПОУ УР «РМК МЗ УР» Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимова Н.В. |
| 6. | В здании АПОУ УР «РМК МЗ УР» произведены изменения объемно-планировочных решений, без разработки в установленном порядке проектной документации: устроены дополнительные кабинеты, в торцевых частях коридоров второго и третьего этажей. | ст.80 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г<br>ст. 6. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г,<br>п.4.6.СП 2.13130.2012.<br>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ | АПОУ УР «РМК МЗ УР» Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимова Н.В. |
| 7. | Ступени лестниц восточного выхода из лестничной клетки и выхода из спортивного зала частично разрушены. | п. 33. Правил противопожарного режима в РФ,<br>ст. 6. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г,<br>п. 4.3.4 СП 1.13130.2009. | АПОУ УР «РМК МЗ УР» Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимова Н.В. |
| 8. | Объект защиты не обеспечен электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек. | п. 38 Правил противопожарного режима в РФ. | АПОУ УР «РМК МЗ УР» Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимова Н.В. |
| 9. | Запор на двери эвакуационного выхода из помещения столовой не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. | п. 35 Правил противопожарного режима в РФ. | АПОУ УР «РМК МЗ УР» Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимова Н.В. |
| 10. | Целостность огнезащитного покрытия перекрытий подвального помещения АПОУ УР «РМК МЗ УР» нарушена. | п. 21 Правил противопожарного режима в РФ. | АПОУ УР «РМК МЗ УР» Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимова Н.В. |
| 11. | Не обеспечена степень огнестойкости ограждающих конструкций тамбуров выходов из лестничных клеток (стены частично разрушены, имеются отверстия, сообщающиеся с подвалом). | ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ | АПОУ УР «РМК МЗ УР» Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимова Н.В. |
| 12. | Расстояние от пожарных извещателей до электросветильников в кабинете начальника планового отдела, кабинете № 20, кабинете № 38а составляет менее 0,5 м. | ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>п. 13.3.6.<br>СП 5.13130.2009». | АПОУ УР «РМК МЗ УР» Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимова Н.В. |
| 13. | На путях эвакуации из цокольного этажа здания устроен ливневый сток, препятствующий свободной эвакуации людей. | п. 36 а Правил противопожарного режима в РФ | АПОУ УР «РМК МЗ УР» Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимова Н.В. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | Приямки у оконных проемов цокольного этажа здания закрыты поликорбонатом. | п. 26 Правил противопожарного режима в РФ | АПОУ УР «РМК МЗ УР» Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимова Н.В. |

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

- **выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -**
- **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -**
- **нарушений не выявлено: -**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена:**

*(заполняется при проведении выездной проверки)*

*(подпись проверяющего)* *(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **предоставлялся**

*(заполняется при проведении выездной проверки)*

*(подпись проверяющего)* *(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

**Прилагаемые к акту документы:**
**Предписание: № 02/88/1/1-14 от 13.08.2019**

**Подписи лиц проводивших проверку:**
**государственного инспектора города Ижевска**
**по пожарному надзору** **Г.С. Тихомирова**
*(должность инспектора)* *(подпись, заверенная печатью)* *(фамилия, инициалы инспектора)*
**«13» августа 2019 г.** <М.П.>

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**
И.О. директора Шишкин Александр Николаевич
*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

**«13» 08 2019 г.** *(подпись)*

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

*(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)*