Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426008, г.Ижевск, ул.Коммунаров, 323, тел. 60-66-57 E-mail: oktgpn@mchs-18.ru

г. Ижевск **«13» августа 2019 г.**

Предписание № 02/88/1/1-14

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Автономному профессиональному образовательному учреждению Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее по тексту – АПОУ УР «РМК МЗ УР»), директору АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимовой Наталье Витальевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 02/88 от «26» июля 2019 г., выданного заместителем главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Королевым Алексеем Витальевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «5» августа 2019 г. по 16 ч. 00 мин. «13» августа 2019 г. проведена **плановая** выездная проверка объекта(ов) защиты АПОУ УР «РМК МЗ УР» (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 12), осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 12.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Тихомирова Гульнара Сагитовна.

совместно с: ИО директора Шишкиным Александром Николаевичем, заместителем директора по ГО и ЧС Шишовым Алексеем Ивановичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	Допускается эксплуатация здания без проектной (технической) до-	ст.80 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г	01.08.2020	

	кументации.	ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2017 п. 4.5, 4.6, 4.7, СП 2.13130.2012 г.		
1/1/2	Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» не обучен по программе пожарно-технического минимума.	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ п. 31 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12. 2007 № 645	01.08.2020	
1/1/3	Распорядительные документы, регламентирующие порядок обучения работников мерам пожарной безопасности (порядок и сроки проведения противопожарных инструктажей и прохождения пожарно-технического минимума, программы проведения вводного и первичного противопожарных инструктажей, график проведения повторного противопожарного инструктажа, перечень контрольных вопросов для проверки знаний требований ПБ) не разработаны.	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ п.п. 6, 10, 12,14, 17,18, 22,23, 26, 27, 36, 39, 40, 43, 46, 47 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.	01.08.2020	
1/1/4	Указатель с нанесенными цифрами расстояния до источников противопожарного водоснабжения на объекте требует восстановления (выцвела краска).	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ.	01.08.2020	
1/1/5	Распорядительный документ о назначении ответственного за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей не разработан.	ст. 6. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г п. 4.1.32 СП 9.13130.2009г.	01.08.2020	
1/1/6	В здании АПОУ УР «РМК МЗ УР» произведены изменения объемно-планировочных решений, без разработки в установленном порядке проектной документации: устроены дополнительные кабинеты, в торцевых частях коридоров второго и третьего этажей.	ст.80 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г ст. 6. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г, п.4.6.СП 2.13130.2012. п. 33 Правил противопожарного режима в РФ	01.08.2020	
1/1/7	Ступени лестниц восточного выхода из лестничной клетки и выхода из спортивного зала частич-	п. 33. Правил противопожарного режима в РФ,	01.08.2020	

	но разрушены.	ст. 6. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.		
1/1/8	Объект защиты не обеспечен электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек.	п. 38 Правил противопожарного режима в РФ.	01.08.2020	
1/1/9	Запор на двери эвакуационного выхода из помещения столовой не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ.	01.08.2020	
1/1/10	Целостность огнезащитного покрытия перекрытий подвального помещения АПОУ УР «РМК МЗ УР» нарушена.	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ.	01.08.2020	
1/1/11	Не обеспечена степень огнестойкости ограждающих конструкций тамбуров выходов из лестничных клеток (стены частично разрушены, имеются отверстия, сообщающиеся с подвалом).	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.08.2020	
1/1/12	Расстояние от пожарных извещателей до электросветильников в кабинете начальника планового отдела, кабинете № 20, кабинете № 38а составляет менее 0,5 м.	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 13.3.6. СП 5.13130.2009».	01.08.2020	
1/1/13	На путях эвакуации из цокольного этажа здания устроен ливневый сток, препятствующий свободной эвакуации людей.	п. 36 а Правил противопожарного режима в РФ	01.08.2020	
1/1/14	Приямки у оконных проемов цокольного этажа здания закрыты поликорбонатом.	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ	01.08.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Ижевска
по пожарному надзору Тихомирова Г.С.
(должность фамилия, инициалы инспектора)

_____
(подпись)

«13» августа 2019 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

и.о. директора Шишкин А.М.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» 08 2019 г. _____
(подпись)