



Директору Можгинского филиала
АПОУ УР «Республиканский меди-
цинский колледж имени Героя
Советского Союза Ф.А. Пущиной
Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»

Салаватуллиной А.Б.

ул. Советская, 21, г. Можга, УР,
42779

ул. Наговицына, 62, г. Можга, 427790

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

13.02.2019 № 47-2019

об устранении нарушений законо-
дательства о пожарной безопасности

Можгинской межрайонной прокуратурой в феврале 2019 года с привлечением специалиста ОНД и ПР г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в общежитии Можгинского филиала АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пущиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее – Можгинский филиал АПОУ «РМК МЗ УР»). Статья 20 Конституции РФ, ст.10 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка» и ст.41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» регламентируют право детей на жизнь, здоровье и устанавливают обязанность образовательного учреждения по созданию условий для охраны здоровья детей.

Результаты проверки показали, что в нарушение требований ст. 10 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка», ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности», устанавливающей обязанность руководителя по разработке меры по обеспечению пожарной безопасности в организации надлежащие меры к безопасным условиям воспитания детей принимаются ненадлежащим образом. В учреждении воспитываются несовершеннолетние, которые пребывают круглосуточно в общежитии, но вместе с тем, допускаются нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Так, в нарушение ст.4 ч.3, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123), п.13.3.6 СП 5.13130.2009 с изменениями №1, датчики автоматической пожарной сигнализации в коридоре рядом с кабинетом № 48 и в помещении сушилки расположены на расстоянии менее 0,5 м. от электрического светильника.

В нарушение ст. 4 Федерального закона № 123, п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, заполнение проема в противопожарной преграде отделяющей помещение складского и производственного назначения категорий Б, В1, В2 и

ВЗ от коридора и других помещений не имеет требуемый предел огнестойкости (помещение для хранения уборочного инвентаря).

Высота эвакуационных выходов с первого этажа лестничной клетки правого и левого крыла менее 1,9 м. (фактически 1.74 м. и 1.76 м.), что не соответствует требованиям ст. 4 Федерального закона № 123, п. 4.5.2 СП 1.13130.2009.

Вопреки требованиям ст. 4 ч.3, ст.6 Федерального закона № 123, п.1.2 приложение А1 СП 5.13130.2009 в помещениях для приготовления пищи, где установлен водонагреватель, на первом, втором и третьем этажах отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.

Кроме того, в нарушение п.п. «в» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2018 № 390 (далее - ППР в РФ от 25.04.2012 года № 390), в помещениях постирочной на первом этаже и инвентарной допускается эксплуатация электрических светильников без плафонов (рассеивателей) предусмотренных конструкцией светильника.

В нарушение п.п. «е» п. 42 ППР в РФ от 25.04.2012 года № 390 на момент проверки в помещении кухни на первом этаже электронагревательный прибор оставлен без присмотра включенным в электрическую сеть.

Огнетушитель, расположенный на третьем этаже, отправленный на перезарядку, не заменен соответствующим огнетушителем, что не соответствует требованиям п. 471 ППР в РФ от 25.04.2012 года № 390.

В нарушение п.п. «б» п. 42 ППР в РФ от 25.04.2012 года № 390 в комнате № 5 допускается использование выключателей с повреждениями.

Система противопожарной безопасности должна поддерживать высокую степень готовности по выявлению, предупреждению и своевременному пресечению пожаров и возникновению пожароопасных ситуаций.

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Конституции РФ в Российской Федерации охраняется здоровье людей.

В соответствии с пунктом д. ч. 11 «Концепции противодействия терроризму в РФ», утвержденной Президентом РФ 5 октября 2009 года (далее Концепция), одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан.

Согласно ч. 10 Концепции, цель противодействия терроризму в Российской Федерации - защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма.

Часть 12 Концепции устанавливает, что одним из направлений противодействия терроризму в РФ является минимизация проявлений терроризма.

Из изложенного следует, что допущенное нарушение требований пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью граждан. В случае образования пожара или совершения террористического акта будет значительно затруднена минимизация их последствий.

Таким образом, в ходе проведения проверки выявлены нарушения как законодательства о противопожарной безопасности, об охране жизни и здоровья детей, так и законодательства об антитеррористической защищенности.

Негативными последствиями выявленных нарушений законодательства является угроза возникновения пожара, что в свою очередь влечет ущемле-

ние прав несовершеннолетних на гарантированные им права на жизнь и охрану здоровью граждан.

Основной причиной, способствующей совершению нарушений законодательства, является ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заведующего общежитием Можгинского филиала АПОУ «РМК МЗ УР» Честновой Е.В., которая в нарушение п. 2.10 Должностной инструкции заведующего общежитием Можгинского филиала АПОУ «РМК МЗ УР» от 05.06.2018 года не организовала контроль за выполнением правил противопожарной защиты.

Условиями, способствующими совершению нарушений, являются отсутствие должного контроля со стороны руководителя за исполнением ответственными лицами своих должностных обязанностей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 129 Конституции РФ, ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений и недопущению их в будущем, а именно:

-обсудить представление на совещании при директоре, изучив требования законодательства в области пожарной безопасности;

-организовать мероприятия по устранению вышеперечисленных нарушений законодательства о пожарной безопасности в учреждении;

-организовать ежедневный контроль за соблюдением законодательства о пожарной безопасности в учреждении с ежеквартальным изучением законодательства в данной сфере.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению с участием прокурора, с сообщением о результатах его рассмотрения и принятых мерах Можгинскому межрайонному прокурору в месячный срок.

Можгинский межрайонный прокурор

старший советник юстиции

Д.А. Попов

Д.А. Вологдин, тел. 8 (34139) 3-22-98